ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов

Выдан

ООО «Теплоэнергосбыт»

ИНН 7453174382

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду

от 31.08.2020 № 45

Председатель комиссии
по проверке готовности
к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
города Челябинска к работе
в отопительный период 2020-2021 годов Е. В. Феклистова

АКТ № 25

проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов

г. Челябинск «31» 08 2020г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная на основании

распоряжения Администрации города от 06.04.2020 № 3525

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов, утвержденной заместителем Главы города по городскому хозяйству Астаховым А. С., с 01.06.2020 по 01.09.2020 в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосбыт»

(*наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду*)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Комплекс котельных №1,2,3 ул. Университетская Набережная, 119,121;
2. Котельная ул. Ижевская, 112;
3. Котельная ул. Труда, 193 а;
4. I т/м Ду 400 мм от комплекса котельных №1,2,3 ул. Университетская Набережная, 119-121 до ТК-18;
5. II т/м Ду 700 мм от комплекса котельных №1,2,3 ул. Университетская Набережная, 119-121 до ТК-11;
6. Внутриквартальные сети микрорайонов 33, 33а, 34, 34а, 34в;
7. Тепловые сети, контура котельной ул. Ижевская, 112;
8. Тепловые сети, контура котельной ул. Труда, 193а;
9. Тепловые сети, ЦТП в зоне теплоснабжения № 01.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
1	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	В наличии	

№	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
2	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок и поддержанию температурного графика	Выполнено	
3	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами	Выполнено	
4	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, в том числе: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационнотехнических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, и органов местного самоуправления города Челябинска; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива	Выполнено	
5	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии	Выполнено	
6	Проведение наладки тепловых сетей	Выполнено	
7	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии	Выполнено	
8	Обеспечение качества теплоносителя	Выполнено	

№	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
9	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения	Выполнено	Договор оказания услуг
10	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	Выполнено	
11	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Выполнено	
12	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления города Челябинска	Отсутствуют	
13	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Отсутствуют	
14	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии	Выполнено	

В ходе проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов комиссия установила **готовность к работе в отопительный период 2020-2021**

(готовность / неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Комплекс котельных №1,2,3 ул. Университетская Набережная, 119,121; Котельная ул. Ижевская, 112; Котельная ул. Труда, 193а; I т/м Ду 400 мм от комплекса котельных №1,2,3 ул. Университетская Набережная, 119-121 до ТК-18, II т/м Ду 700 мм от комплекса котельных №1,2,3 ул. Университетская Набережная, 119 до ТК-11, внутриквартальные сети микрорайонов 33, 33а, 34, 34а, тепловые сети контура котельной ул. Ижевская, 112, тепловые сети контура котельной ул. Труда, 193а, тепловые сети, ЦТП в зоне теплоснабжения № 01, готовы к работе в отопительном периоде 2020-2021гг.**

Председатель комиссии:

_____	Рекимстова Е.В.
(подпись)	(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____	Орехова А.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	Звягинцев А.Г.
(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)

Представители
энергоснабжающей компании:

_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)