Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22 августа 2012 г. N 253-р "О согласовании баланса тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Завод станков-автоматов" на 2013 год"

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N 1346 "О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга", распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 N 99-р "Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию", в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 N 683:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Завод станков-автоматов" на 2013 год согласно приложению.

И.о. председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга	И. А. Болтенков

Приложение

к распоряжению

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

от 22 августа 2012 г. N 253-р

Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Завод станков-автоматов" на 2013 год

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	1,634
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1,503
	в т.ч. тепловая нагрузка потребителей на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,352
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	2 917,98
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	13,70
	то же в % к выработке	%	0,47
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	2 904,28
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2 904,28
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	27,88
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,96
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	24,75
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	3,13
8	Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе	Гкал	2 876,40
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	575,28
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2 301,12
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	440,80
9.1	газ	т.у.т.	440,80
10	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении		
10.1	газ	тыс. м3	386,67
	справочно: лимит газа	тыс. м3	550,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	151,06
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	151,78
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	44,70
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	15,39
	Водопотребление		
15	Водопотребление	м3	521,00
16	Водоотведение	м3	521,00
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м3/Гкал	0,18